

V zmysle § 4 ods. (5) zákona 309/2009 v znení zákona 309/2018 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej zverejňujeme nasledovné údaje za rok 2023

- 1) Kogeneračná jednotka v CZT výhrevňa – K8 , Malacky
  - a) Účinnosť KGJ – 84,99 %
  - b) Podiel Výroby tepla KGJ – 56,61 %  
Podiel výroby elektriny KGJ – 43,39%
  - c) Podiel dodávky tepla KGJ pre verejnosť je 100%
  
- 2) Kogeneračná jednotka v PK K4 , Malacky
  - a) Účinnosť KGJ – 79,15 %
  - b) Podiel Výroby tepla KGJ – 56,12%  
Podiel výroby elektriny KGJ – 43,88%
  - c) Podiel dodávky tepla KGJ pre verejnosť je 100%