



P O T V R D E N I E

o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou

Číslo: 0093/2017/PoP-KV
Spis číslo: 542-2017-BA

Bratislava 07. 04. 2017

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu v spojení s § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a § 8 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci vydania potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou pre výrobcu elektriny ENGIE Services, a.s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 966 289,

v y d á v a

podľa § 8 ods. 8 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov **potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou** za rok 2016 na obdobie od 26. 09. 2016 do 31. 12. 2016, pre zariadenie výrobcu elektriny:

- názov: „Kogeneračná jednotka v CZT výhrevňa - K8,“
- miesto výroby elektriny: Brnenská 2181/5, 901 01 Malacky, na pozemku parc. č. 131, 177/1, 594/1, 594,15, 628/4, 628/5, 621/2, 632/2, 641/2 a 641/4 v k. ú. Malacky,
- technológia výroby elektriny: v spaľovacom motore s palivom zemný plyn,
- celkový inštalovaný výkon 0,497 MW,
- dátum uvedenia zariadenia do prevádzky: 26. 09. 2016, ktorý bol určený podľa kolaudačného rozhodnutia číslo ÚVaŽP/2236/2016/Fa mesta Malacky,
- množstvo a výhrevnosťou paliva, ktoré bolo použité v premene na využiteľnú energiu: zemný plyn, množstvo 86 097 m³, výhrevnosť 0,00952 MWh/m³,
- spôsob využitia tepla: dodávka tepla do CZT mesta Malacky,
- množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou: 318,964 MWh,
- úspory primárnej energie: 22,45 %,
- bez investičnej pomoci zo štátneho rozpočtu.

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bola dňa 02. 02. 2017 doručená a pod podacím číslom úradu 4157/2017/BA zaevidovaná žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za rok 2016 (ďalej len „žiadosť o vydanie potvrdenia“) výrobcu elektriny ENGIE Services, a.s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 966 289 s technológiou výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou v spaľovacom motore s palivom zemný plyn v zariadení výrobcu elektriny „kogeneračná jednotka v CZT výhrevňa - K8“ s celkovým inštalovaným výkonom 0,497 MW nachádzajúcom sa na adrese Brnenská 2181/5, 901 01 Malacky, na pozemku parc. č. 131, 177/1, 594/1, 594,15, 628/4, 628/5, 621/2, 632/2, 641/2 a 641/4 v k. ú. Malacky.

Úrad po preštudovaní žiadosti o vydanie potvrdenia zistil, že žiadosť je neúplná, pretože neobsahuje všetky náležitosti podľa § 8 ods. 2 a § 19 ods. 1 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“) a vyzval výrobcu elektriny listom č. 9736/2017/BA zo dňa 28. 02. 2017, aby doplnil žiadosť o vydanie potvrdenia a predložil úradu údaje o množstve dodaného využiteľného tepla za rok 2016 preukázané na základe:

- a) kópii faktúr výrobcu elektriny za dodané teplo na množstvo dodaného využiteľného tepla, ktoré je uvedené v tabuľke sumárnych údajov získaných z mesačných bilancií,
- b) zoznamu odberateľov tepla s množstvom dodaného tepla,
- c) a zmluvami o dodávke tepla výrobcu elektriny s odberateľmi tepla,
- d) údaj o presnom čase uvedenia zariadenia do prevádzky, ktorým je dátum uvedenia zariadenia do prevádzky (deň, mesiac a rok), údaj o technologickej vlastnej spotrebe pri výrobe elektriny v tabuľke sumárnych ročných údajov získaných z mesačných bilancií za rok 2016 a výpočet úspor primárneho paliva za rok 2016.

Výrobca elektriny doplnil žiadosť o vydanie potvrdenia, ktorá bola doručená dňa 28. 03. 2017 a zaevidovaná pod podacím číslom úradu 13698/2017/BA, dňa 06. 04. 2017 a zaevidovaná pod podacím číslom úradu 15105/2017/BA, pričom uviedol, že zariadenie bolo prevádzkované od 01. 12. 2016 do 31. 12. 2016. Týmto dňom začala plynúť 30 dňová lehota po doručení úplnej žiadosti na vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie.

Celkové množstvo vyrobenej elektriny v zariadení výrobcu elektriny v roku 2016 od 26. 09. 2016 do 31. 12. 2016 je 318,964 MWh, technologická vlastná spotreba pri výrobe elektriny 0,061 MWh a podiel využiteľného tepla dodávaného pre technologické účely je vo výške 0,0 %.

Úrad posúdil predloženú doplnenú žiadosť o vydanie potvrdenia podľa § 8 ods. 7 zákona č. 309/2009 Z. z. a vyhlášky č. 599/2009 Z. z. a dospel k záveru, že žiadosť o vydanie potvrdenia spĺňa podmienky na vydanie potvrdenia o pôvode na upravené množstvo elektriny, ktoré spĺňa kritéria pre elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou.



Miriama Čurlíková
JUDr. Miriama Čurlíková
riaditeľka odboru vecnej regulácie

Potvrdenie sa doručí:

ENGIE Services, a.s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava